



MUNICÍPIO DE SARDOAL

CÂMARA MUNICIPAL

Gabinete de Proteção Civil, Florestal e Bombeiros

ANEXO AO EDITAL N.º 3497/2017 FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL

De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, considerando a sua atual redação, as faixas de gestão de combustíveis envolventes às **edificações, equipamentos e infraestruturas isoladas** devem ser realizadas de acordo com os seguintes critérios (**Figura 1**):

- 1) A distância entre as copas das árvores deve ser no mínimo de 4 m;
- 2) A desramação deve ser de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8 m, altura a partir da qual a desramação deve alcançar no mínimo 4 m acima do solo;
- 3) As copas das árvores e arbustos deverão estar distanciados no mínimo 5 m das edificações e nunca se poderão projetar sobre o seu telhado;
- 4) Não poderão ocorrer acumulações de lenha, madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola.




Figura 1 - Faixa de gestão de combustíveis